



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  
**ЧИСТОПОЛЬСКАЯ**  
**ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА**

Бебеля ул., 101-а, Чистополь, 422980,  
(8-84342) 5 11 40, e-mail: ctp.prok@tatar.ru

Конкурсному управляющему  
АО «Чистопольский хлебозавод»  
Лихачеву А.В.

08.11.2022 № 02-01-07 2022

## ИНФОРМАЦИЯ

о нарушениях законодательства при  
эксплуатации защитных сооружений

Городской прокуратурой с привлечением специалистов отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чистопольскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства при содержании и эксплуатации защитных сооружений.

Статьей 1 Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне» предусмотрено, что гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 №1309 утвержден Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, согласно пункту 2 которого, к объектам гражданской обороны относятся убежища, противорадиационные укрытия, укрытие - защитное сооружение гражданской обороны, специализированные складские помещения для хранения имущества гражданской обороны, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта, а также иные объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне.

Приказом МЧС России от 21.07.2005 №575 утвержден Порядок содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время. Согласно пункту 2 указанного Порядка содержание ЗС ГО в мирное время обязано обеспечить постоянную готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки к использованию по назначению и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО, как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. При этом, необходимо обеспечить сохранность: защитных свойств как ЗС ГО в целом, так и отдельных его элементов; герметизации и гидроизоляции всего ЗС ГО; инженерно-

АБ №

технического и специального оборудования, средств связи и оповещения ЗС ГО.

Статьей 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрено, что каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

В целях сохранения имеющегося фонда ЗС ГО, организации планирования и проведения мероприятий по подготовке и содержанию ЗС ГО в готовности к приему укрываемых, их учету, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонту Приказом МЧС России от 15.12.2002 №583 утверждены Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны (Далее - Правила).

Проведенной проверкой установлено, что согласно паспорта АО «Чистопольский хлебозавод» принадлежит ЗС ГО – убежище, инвентарный номер 08004-16, расположенное по адресу: Чистопольский район, автодорога Чистополь - Казань, уч.№ 2, 1988 года ввода в эксплуатацию, площадью 189 кв.м. (местимостью 145 чел.).

В соответствии с «Методическими рекомендациями по организации перевода убежищ на эксплуатацию в качестве укрытий с учетом оптимизации норм инженерно-технических мероприятий», утвержденных заместителем министра Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ЛПСБ А.П. Чуприяном от 30.11.2016 г. № 2-4- 71-69-11, ЗС ГО переведено в разряд укрытия.

Между тем, указанный объект гражданской обороны содержится с нарушениями Правил эксплуатации защитных сооружений и не готов к приему укрываемых. Так, помещение, используемое в качестве укрытия, в нарушение п.4.1, п.6.2.1, п.6.2.3 Правил, п.60 ППР в РФ, п.11.1.1, п.13.11 СП 88.13330.2014 «Свод Правил. Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77», п.п.4,5 «Методических рекомендаций по организации перевода убежищ (противорадиационных) укрытий на эксплуатацию в качестве противорадиационных укрытий или укрытий с учетом оптимизации норм инженерно-технических мероприятий» 2020, отключено от электроснабжения, отсутствуют первичные средства пожаротушения (огнетушители) по нормам, не обозначено табличками и указателями маршрута движения к защитному сооружению, помещения захламлены посторонними предметами.

Решением Арбитражного суда от 13.12.2018 по делу А65-17112/2018 в отношении АО «Чистопольский хлебозавод» введена процедура несостоятельности (банкротства) конкурсное производство.

В настоящее время территория, на которой расположено данное ЗС ГО не используется для производственных нужд, в связи с чем, следует

рассмотреть вопрос о целесообразности содержания помещения в качестве ЗС ГО либо приведения его в соответствие с требованиями законодательства.

Выявленные нарушения федерального законодательства недопустимы и требуют немедленного устранения, так как влекут за собой невозможность использования укрытия по предназначению на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, своевременного ввода в эксплуатацию в целях защиты населения и невыполнения мероприятий по гражданской обороне.

О результатах рассмотрения настоящей информации прошу проинформировать в срок до 01.12.2022.

Приложение: копия паспорта убежища на 1л.

И.о. городского прокурора  
младший советник юстиции



Н.Е. Олюшкина

Эксплуатируется с начале декабря  
Заводской управляющей  
Комиссией по радиационной  
Бюро по изучению радиационного района  
Б. Б. Балбек

Приложение № 6  
п. 2.6 Инструкции

**ПАСПОРТ УБЕЖИЩА**  
(противорадиационного укрытия) № 4

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1. Адрес 433980 р. Чистополь г. Казанская улица 9/2-32  
(индекс, город, район, улица, номер дома)

2. Кому принадлежит ОАО Чистопольский хлебозавод  
(к какому предприятию приписано убежище,

противорадиационное укрытие)

3. Наименование проектной организации и кем утвержден проект филиал Волгоградспецпроекта

Управление хлебопекарной промышленности при СНТИССР от 21.08.81г.

4. Наименование строительно-монтажной организации, возводившей убежище  
(противорадиационное укрытие) трест Чистопольстрой

5. Назначение убежища (противорадиационного укрытия) по проекту  
под городской запасной пункт управления

6. Организация, эксплуатирующая убежище (противорадиационное укрытие)  
ОАО Чистопольский хлебозавод

7. Дата приемки в эксплуатацию 13 марта 1988г.  
(год, месяц, число)

8. Время приведения убежища (противорадиационного укрытия) в готовность 6 час.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УБЕЖИЩА**  
(противорадиационного укрытия)

1. Вместимость, чел. 145 человек

2. Общая площадь, м<sup>2</sup> 189 м<sup>2</sup>

3. Общий объем, м<sup>3</sup> 997 м<sup>3</sup>

4. Расположение убежища (противорадиационного укрытия):

встроенное в здание 2 этажей

отдельно стоящее

в горных выработках

5. Количество входов 1(один)

6. Количество аварийных выходов 1(один)

7. Количество дверей и ставен (с указанием марки или шифра):

защитно-герметических

герметических Ду-д-1-дмт: 800\*1200

8. Класс убежища (группа укрытия) ВУ-III 3 класс

## 9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

Вентиляционная система	Вентиляторы			Фильтры и средства регенерации		Герметические клапаны		Противовзрывные устройства	
	Тип	Количество	Продолжительность	Тип	Количество	Тип	Количество	Тип	Количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2-я	ЭРВ-45	1		ФРП	1				
реконструкция				ЛРП-1000	1				
				РДУ-300	1				

Насосы			Калориферы или воздухоохладители			Холодильные машины		
Тип	Количество	Производительность	Тип	Количество	Производительность	Тип	Количество	Производительность
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			П-1	1				
			П-2	1				
			П-3	1				

10. Наличие и перечень измерительных приборов
11. Степень герметизации (величина подпора воздуха) 50%
12. Система отопления автономная от газельной
13. Система энергоснабжения от городской электростанции
14. Система водоснабжения запасной водопровод, аварийный резервуар - 1.5 м³  
(вид водопровода, скважина)
15. Тип канализации и количество санитарно-технических приборов
16. Инструмент, инвентарь и оборудование, имеющиеся в убежище  
Бафеты санитарные, комплект фильтров, 2 раковины
17. Дата заполнения паспорта

Ответственный представитель организации,  
эксплуатирующей защитное сооружение  
Генеральный директор ОАО "Чистопольский хлебозавод"

Представитель органа управления  
по делам гражданской обороны и  
чрезвычайным ситуациям

Начальник УТОЧС г. Чистополь  
п. Белогорье



Харичкин Г.Г.  
(подпись, фамилия и инициалы)  
Соринов А.В.  
(подпись, фамилия и инициалы)

Примечание: Паспорт составляется в трех экземплярах: 1 экз. находится в убежище (укрытии), 2 экз. - в службе убежищ объекта, 3 экз. - в органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города (района).